

データシート

E 2/1 U0/U8 LG (BL) FDA

用途例

食品産業	傾斜搬送、食品の位置決め; ナイフエッジに適
一般搬送	包装機

注文情報

製品コード	904718
波型サイドウォールベルトとして適	不可
供給可能幅 [mm]	1400 mm / 55.12 in
幅継ぎ加工	不可

構造

上面材質	ポリウレタン
表面性状	縦溝パターン
コーティング厚み	0.8 mm / 0.031 in
色調	青
下面の表面材質	ポリウレタン含浸
表面性状	帆布
色調	透明
芯体材質	非常に幅剛性のあるポリエステル の縦糸と横糸からなる帆布
プライ数	1
駆動面性状	平織

E 2/1 U0/U8 LG (BL) FDA

技術データ

総厚	1.6 mm ± 0.1 0.063 in ± 0.004
重量	1.4 kg/m ² ± 0.1 0.287 lbs/ft ² ± 0.02
k1%緩和値 (1%伸長時の有効張力) ISO 21181:2005に準拠	2 N/mm / 11.42 lbf/in
最小取付張率 (参考値)	0.3 %
最大取付張率 (参考値)	1 %
鋼製パネルに対する下面の摩擦係数 (ISO 21182に準拠)	0.2
使用温度範囲	-30/100 °C -22/212 °F
DIN 53505 (Shore A)に準拠した表面コーティングの硬度	76

特性

幅剛性	特に幅剛性に優れる
トラフコンベア	不可
アキュム搬送に適	不可
傾斜搬送	可
ナイフエッジに適	可
カーブコンベアに適	不可
難燃性要求用途	不適応
騒音防止性	標準
ベルト支持	滑りテーブル (キャリアローラ可能)

E 2/1 U0/U8 LG (BL) FDA

食品向け

(EU) 10/2011と (EC) 1935/2004に適合	未包装の食品の搬送に関し、食品と接触することを意図するプラスチック素材及び製品に関する委員会規則 (EU 10/2011)、食品接触材料及び物品に関する欧州規則 (Regulation EC No 1935/2004) の要件を満たしています。
FDA 21CFR	アメリカ食品医薬品局 (FDA [U.S. Food and Drug Administration]) が規定する未包装の食品搬送に関する規格FDA 21CFRの要件を満たしています。
MHLW 370	未包装の食品の搬送に関する規格 (厚生省告示第370号) に適合

帯電防止処理

帯電防止	帯電防止：ベルト内部または表面が導電性。体積固有抵抗R(Di)は $3 \times 10^9 \Omega$ 以下
------	--

加工

ベルトエッジシール	スマートシール
波型サイドウォールベルトとして適	不可
上面への栈付	可
下面への栈付	可
メカニカルファスナー	お問い合わせください

最小プリー径

Z-接着 (70 x 11,5 mm) ϕ [mm] 逆曲げ有り	24 mm / 0.9 in
Stepped overlap splice, bending	40 mm / 1.6 in
Stepped overlap splice, counter-bending	60 mm / 2.4 in
Z-接着 (70 x 11,5 mm) ϕ [mm] 逆曲げ無し	14 mm / 0.6 in
Z接着時の最小プリー径 (ナイフエッジ半径)	3 mm / 0.1 in

備考

耐薬品性	U
------	---

E 2/1 U0/U8 LG (BL) FDA

データシートにおける物理データは概算値で、製品の製造環境に応じて変更することがあり、DIN50014/ISO 554に準拠した標準的な環境条件（23°C/73°F、 相対湿度50%）で設定されています。従って、使用される温度/湿度条件によって変動があります。供給可能なベルトタイプと製造許容差については「技術情報1」とカタログNo. 317を参照ください。特注品については、書面による確認が必要です。

Date of last change: 10/28/2024 3:24:15 PM